

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по КЧР
КЧР, г. Черкесск улица Кавказская, 33

Отдел надзорной деятельности по Усть-Джегутинскому району
КЧР, г. Усть-Джегута микрорайон «Московский» район пожарного депо тел. (87875) 7-55-07

Предписание № 111/1/80

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 6 г. Усть-Джегута»
Архагову Хасану Шамсудиновичу

«04» сентября 2013 г. по 06» сентября 2013 г проведено обследование (проверка) инспектором
ОНД по Усть-Джегутинскому району Осмонбековым Азрет-Али Джорабаевичем на
территории, в зданиях и помещениях МКОУ «Гимназия № 6 г. Усть-Джегута» расположенного
по адресу: КЧР, г. Усть-Джегута микрорайон «Московский», 65, совместно с директором
МКОУ «Гимназия № 6 г. Усть-Джегута» Архаговым Х.Ш.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований
пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения)	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В кабинете директора, на электрических светильниках, установить, предусмотренные конструкцией данных светильников, рассеиватели	ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ ст. 6 ППР в РФ п. 42 (в)	10.02.14 г.	
2.	В приемной директора, на электрических светильниках, установить, предусмотренные конструкцией данных светильников, рассеиватели	ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ ст. 6 ППР в РФ п. 42 (в)	10.02.14 г	
3.	В коридоре первого этажа здания школы на электрических светильниках установить, предусмотренные конструкцией данных светильников, рассеиватели	ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ ст. 4 ППР № 390 п. 42	10.02.14 г	
4.	В кабинете №104, на	ФЗ от 22.07.08 г. №	10.02.14 г	

	электрических светильниках, установить, предусмотренные конструкцией данных светильников, рассеиватели	123-ФЗ ст. 6 ППР в РФ п. 42 (в)		
5.	В кабинете №203, на электрических светильниках, установить, предусмотренные конструкцией данных светильников, рассеиватели	ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ ст. 6 ППР в РФ п. 42 (в)	10.02.14 г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по Усть-Джегутинскому р-ну

Осконбеков А-А.Д

«06» сентября 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МКОУ «Гимназия № 6 г. Усть-Джегута»

Архагов Х.Ш.

«06» сентября 2013 г.